

長井戸浄水場の水道水(浄水)の測定結果(令和5年4月～令和6年2月)

採水日	検査結果(単位: Bq/kg)		
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	I-131	Cs-134	Cs-137
令和5年4月5日	不検出	不検出	不検出
令和5年5月10日	不検出	不検出	不検出
令和5年6月19日	不検出	不検出	不検出
令和5年7月5日	不検出	不検出	不検出
令和5年8月2日	不検出	不検出	不検出
令和5年9月6日	不検出	不検出	不検出
令和5年10月5日	不検出	不検出	不検出
令和5年11月1日	不検出	不検出	不検出
令和5年12月6日	不検出	不検出	不検出
令和6年1月10日	不検出	不検出	不検出
令和6年2月7日	不検出	不検出	不検出

新基準値 (平成24年4月1日施行)	放射性ヨウ素	放射性セシウム
	検査対象外	10Bq/kg