

長井戸浄水場の水道水(浄水)の測定結果(令和6年4月～令和7年3月)

採水日	検査結果(単位:Bq/kg)		
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	I-131	Cs-134	Cs-137
令和6年4月3日	不検出	不検出	不検出
令和6年5月1日	不検出	不検出	不検出
令和6年6月6日	不検出	不検出	不検出
令和6年7月4日	不検出	不検出	不検出
令和6年8月7日	不検出	不検出	不検出
令和6年9月5日	不検出	不検出	不検出
令和6年10月2日	不検出	不検出	不検出
令和6年11月6日	不検出	不検出	不検出
令和6年12月4日	不検出	不検出	不検出
令和7年1月8日	不検出	不検出	不検出
令和7年2月5日	不検出	不検出	不検出
令和7年3月5日	不検出	不検出	不検出

新基準値 (平成24年4月1日施行)	放射性ヨウ素	放射性セシウム
	検査対象外	10Bq/kg