

長井戸浄水場の水道水(浄水)の測定結果(令和7年4月～令和7年8月)

| 採水日      | 検査結果(単位:Bq/kg) |         |        |
|----------|----------------|---------|--------|
|          | 放射性ヨウ素         | 放射性セシウム |        |
|          | I-131          | Cs-134  | Cs-137 |
| 令和7年4月2日 | 不検出            | 不検出     | 不検出    |
| 令和7年5月7日 | 不検出            | 不検出     | 不検出    |
| 令和7年6月4日 | 不検出            | 不検出     | 不検出    |
| 令和7年7月2日 | 不検出            | 不検出     | 不検出    |
| 令和7年8月6日 | 不検出            | 不検出     | 不検出    |

|                       |        |         |
|-----------------------|--------|---------|
| 新基準値<br>(平成24年4月1日施行) | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム |
|                       | 検査対象外  | 10Bq/kg |